



TEST REPORT

우 44412 울산광역시 중구 종가로 15(다운동)

TEL (062)956-7071 FAX (062)956-7074

성적서번호 : TAK-2023-044078

접수일자 : 2023년 03월 21일

대표자 : 한갑호

시험완료일자 : 2023년 04월 11일

업체명 : (주)디케이보드

주소 : 광주 광산구 손재로 436-54

시료명 : DKboard-X 24/36 230310H67K90

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
초기 열전도도[평균 온도 (23±2) °C]	W/(m·K)	-	0.039	KS M 3808 : 2021(평판열류계법)	AA

- AA: 울산광역시 중구 종가로 15(다운동)(고정 시험실)

- 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Ryu Sihwan

작성자 : 유지환

Tel : 052-220-3132

Chang Jaejun

기술책임자 : 장재준

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2023년 04월 11일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원

위변조 확인용 QR code